



Industrie Service

**Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Deutschland

Südwest Lacke + Farben GmbH & Co. KG
Iggelheimer Str. 13

D-67459 Böhl-Iggelheim

Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum/Dokument	Seite
	IS-USL-MUC/hs Holger Struwe	089 5791- 2636 holger.struwe@tuev-sued.de	089 5791- 2229	13. Dezember 2012 KT Latex HG 12-2012.doc	1 von 1

Valutazione della resistenza ai disinfettanti del lattice SG

Su richiesta di Südwest Lacke + Farben GmbH & Co. KG, TÜV SÜD Industrie Service GmbH ha esaminato un contenitore originale della vernice a emulsione al lattice SG per quanto riguarda la sua resistenza ai disinfettanti. L'esecuzione delle prove ed i singoli risultati sono descritti in dettaglio nel rapporto di prova SW-091113-2 (2a edizione) del 13 dicembre 2012.

Sono stati utilizzati i seguenti disinfettanti e concentrazioni di applicazione:

1. Aldasan® 2000 come rappresentante di disinfettanti a base di formaldeide e glutarico. È stata utilizzata una soluzione al 4%. Ciò corrisponde al dosaggio massimo consigliato per la disinfezione delle superfici.
2. Lysoformin® speciale come rappresentante di disinfettanti a base di derivati della guanidina e composti di ammonio quaternario.
3. È stata utilizzata una soluzione allo 0,75%. Ciò corrisponde al dosaggio massimo consigliato per la disinfezione delle superfici. Descogen F come rappresentante di disinfettanti a base di ossigeno attivo
È stata utilizzata una soluzione al 3%. Ciò corrisponde al dosaggio massimo consigliato per la disinfezione delle superfici.

Latex SG è resistente ai disinfettanti utilizzati per la disinfezione delle superfici sulle superfici di pareti e soffitti in cliniche, ospedali e case di cura.

Distinti saluti Mit freundlichen Grüßen

Umwelt Service
Abteilung Chemische Analytik

Holger Struwe

Sitz: München
Amtsgericht München HRB 96 869
USt-IdNr. DE129484218
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuev-sued.de/impresum

Aufsichtsrat:
Karsten Xander (Vorsitzender)
Geschäftsführer:
Ferdinand Neuwieser (Sprecher),
Dr. Ulrich Klotz, Thomas Kainz

Telefon: +49 89 5791- 2636
Telefax: +49 89 5791- 2229
www.tuev-sued.de/is

TÜV®

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Umwelt Service
Abteilung Chemische Analytik
Ridlerstraße 65
80339 München
Deutschland